



CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

0051-CPR-3876

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation, or CPR), this Certificate applies to the construction product

Apparecchiatura di alimentazione Power supply equipment

Riferimenti di tipo / Type Reference: **W-SP1200UF**

Marca commerciale / Trademark: **WOLF SAFETY**

Costruito da / Produced by: **ELP S.r.l.**
Via del Tornago 36 – 21010 Arsago Seprio (VA) – Italy

nello stabilimento / in the manufacturing plant: **ELP S.r.l.**
Via del Tornago 36 – 21010 Arsago Seprio (VA) – Italy

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Allegato ZA della norma
This Certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard(s)

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006; EN 12101-10:2005

nell'ambito del **Sistema 1** per le prestazioni specificate in questo certificato sono applicate e che il sistema di controllo della produzione eseguito dal fabbricante è stato verificato in maniera da **assicurare la costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione** sopra citato / under **System 1** for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed **to ensure the constancy of performance of the construction product**.

EMISSIONE CORRENTE/ CURRENT ISSUE 28/04/2026

REVISIONE / REVISION 0

B.U. PRODOTTO
DIRETTORE TECNICO CPR

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 28/04/2026 e rimarrà valido finché la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiranno modifiche significative, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione prodotto notificato. / This certificate was first issued on 2026-04-28 and will remain valid as long as the neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods, nor the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Organismo Notificato / Notified Body n. / No. **0051**

Questo certificato è soggetto al Regolamento valutazioni e verifiche di costanza delle prestazioni di prodotti da costruzione in qualità di Organismo Notificato, ai sensi di Regolamento (UE) n. 305/2011 e Decreto Legislativo n.106/2017 (REG. ON/CPR). / This certificate is subjected to the Regulation of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the Construction Products as Notified Body, according to Regulation (EU) no. 305/2011 and Legislative Decree n.106/ 2017 (REG. ON / CPR)



ALLEGATO / ANNEX

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Modello W-SP1200UF

L'apparecchiatura di alimentazione comprende un involucro metallico di dimensioni 440 mm x 385 mm x 185 mm con grado di protezione IP30, contenente:

- N. 1 Unità di alimentazione switching marca WOLF SAFETY, modello W-AL1200, da 27.6 Vdc, 12 A;
- N. 1 Scheda di interfaccia marca WOLF SAFETY, modello W-E1200;
- N. 1 Scheda controllo batteria marca WOLF SAFETY, modello W-EBAT;
- N. 1 Scheda LED marca WOLF SAFETY modello W-EVAC-LED;
- N. 2 Batterie di accumulatori da 12 V – 42 Ah.

Model W-SP1200UF

The power supply equipment consists of a metallic enclosure, dimension 440 mm x 385 mm x 185 mm, IP30 degree of protection, containing:

- No. 1 Switching power unit trademark WOLF SAFETY, model W-AL1200, rated 27.6 Vdc, 12 A;
- No. 1 Interface board trademark WOLF SAFETY, model W-E1200;
- No. 1 Control battery board trademark WOLF SAFETY, model W-EBATB;
- No. 1 LED board trademark WOLF SAFETY model W-EVAC-LED;
- No. 2 Allocable batteries rated 12 V – 42 Ah.

Organismo Notificato / Notified Body n. / No. **0051**

Questo certificato è soggetto al Regolamento valutazioni e verifiche di costanza delle prestazioni di prodotti da costruzione in qualità di Organismo Notificato, ai sensi di Regolamento (UE) n. 305/2011 e Decreto Legislativo n.106/2017 (REG. ON/CPR). / This certificate is subjected to the Regulation of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the Construction Products as Notified Body, according to Regulation (EU) no. 305/2011 and Legislative Decree n.106/2017 (REG. ON / CPR)

